

**ГКУ Дирекция ДОГМ
Управление комплексного мониторинга**

г. Москва

« 31 » октября 2017 г.

АКТ

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1282
 Фактический адрес: МРСД № 11; Рейтинг 314; ул. Барболина, д. 1, корп. 1; ВАО; Сокольники
 Представитель ОО (должность, ФИО, тел.) комендант Мушаков Алексей Викторович тел. 8 903 757 94 11
 Представитель ГКУ Дирекция ДОГМ (должность, ФИО) Советник Гончаров Денис Юрьевич 8-903-554-58-65
 Представитель ГКУ Дирекция ДОГМ (должность, ФИО) ведущий специалист Малыгина Л.Ю. 8-926-875-82-03

Общие мероприятия для инвалидов в школе:										
+	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)									
+	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток									
-	Имеется переговорное устройство на входе, кнопка вызова персонала									
+	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная									
+	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)									
-	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг									
+	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку									
-	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении									
-	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)									
-	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.									
-	Информация в виде телетекста (бегущая строка)									
+	Речевое оповещение, звуковые объявления									
-	Информация на звуковых носителях имеется (аудиоид)									
-	Система напольных тактильных направляющих для незрячих									
-	Тактильный номер этажа на поручне лестницы									
-	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении									
-	Таблички обозначены помещений и указатели шрифтом Брайля									
-	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами									
-	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)									
Специальные мероприятия для инвалидов в школе										
2.	Парковка									
+	Возможность парковки вблизи объекта				-	Специальная парковка для инвалидов				
-	Отсутствует парковка в радиусе 100м				-	Крытый паркинг, подземный паркинг				
3.	Вход в здание и учреждение									
-	Лифт имеется				-	Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске				
+	Пандус имеется				-	Поручень на пандусе				
400	Длина одного марша пандуса (без площадок)				46	Высота подъема одного марша пандуса				
Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках										
+	Мобильный подъемник		-	Подъемная платформа наклонная		-	Платформа подъемная вертикаль			
Входная лестница										
+	Одномаршевая		-	С промежуточными площадками		-	Винтовая		-	Поручень с 2 сторон
Характеристики материала наружной лестницы + плитка										
+	Бетонная		-	Металлическая		+	Керамогранит		5	Кол-во ступеней
Характеристики внутренней лестницы + плитка										
+	Бетонная		-	Металлическая		-	Керамогранит		13; 13	Количество ступеней внутренней лест
Входная дверь в здание: 90;86 ширина рабочей створки в см										
-	Одна створка распашная				+	Две створки распашных		-	Автоматическая раздвижная	
-	Открывается в обе стороны (качающаяся)				-	Автоматическая распашная		-	Вращающаяся (вертушка)	
Материал дверного полотна: металлопластик										
+	Прозрачное полотно, смотровая панель				-	без доводчика		+	С доводчиком	
-					-			-	Задержка открывания	
4.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов									
-	Женский		-	есть на каждом этаже		-	Этаж		-	Мужской
-			-			-			-	есть на каждом этаже
+	Общий		-	есть на каждом этаже		1	Этаж			
-	Туалет открывается персоналом				100	Ширина двери в кабинку в см				
Габариты кабины: 230 Шири-на 150 Глубина										
Пространство у унитаза: 90 Ширина 120 Глубина в см										

