

**ГКУ Дирекция ДОГМ**  
**Управление комплексного мониторинга**

г. Москва

« 01 » ноября 2017 г.

**АКТ**

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1282  
Фактический адрес: МРСД № 11; Рейтинг 314; ул. Старослободская, д. 8; ВАО; Сокольники  
Представитель ОО (должность, ФИО, тел.) администратор здания Игнатов Павел Юрьевич 8-926-226-45-35  
Представитель ГКУ Дирекция ДОГМ (должность, ФИО) Советник Гончаров Денис Юрьевич 8-903-554-58-65  
Представитель ГКУ Дирекция ДОГМ (должность, ФИО) ведущий специалист Малыгина Л.Ю. 8-926-875-82-03

**Общие мероприятия для инвалидов в школе:**

+	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)
+	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток
+	Имеется переговорное устройство на входе, кнопка вызова персонала
+	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная
+	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)
-	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг
+	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку
-	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении
+	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)
+	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.
+	Информация в виде телетекста (бегущая строка)
+	Речевое оповещение, звуковые объявления
-	Информация на звуковых носителях имеется (аудиоид)
-	Система напольных тактильных направляющих для незрячих
-	Тактильный номер этажа на поручне лестницы
-	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении
-	Таблички обозначены помещений и указатели шрифтом Брайля
-	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами
-	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)

**Специальные мероприятия для инвалидов в школе**

2.	Парковка			
+	Возможность парковки вблизи объекта			Специальная парковка для инвалидов
-	Отсутствует парковка в радиусе 100м			Крытый паркинг, подземный паркинг
3.	Вход в здание и учреждение			
+	Лифт имеется	+		Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске
+	Пандус имеется	+		Поручень на пандусе
820	Длина одного марша пандуса (без площадок)	75		Высота подъема одного марша пандуса
	Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках			
+	Мобильный подъемник			Подъемная платформа наклонная
	Входная лестница			Платформа подъемная вертикаль
+	Одномаршевая	-		С промежуточными площадками
	Характеристики материала наружной лестницы + плитка			Винтовая
+	Бетонная	-		Металлическая
	Характеристики внутренней лестницы + плитка			Керамогранит
+	Бетонная	-		Металлическая
	Характеристики внутренней лестницы + плитка			Керамогранит
	Входная дверь в здание:	70;70		Кол-во ступеней
	Одна створка распашная			13; 13
-	Открывается в обе стороны (качающаяся)			Количество ступеней внутренней лест
	Материал дверного полотна: металлопластик			Домофон, звонок имеется
+	Прозрачное полотно, смотровая панель			Две створки распашных
	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов			Автоматическая раздвижная
+	Женский	+		Вращающаяся (вертушка)
	Общий	-		без доводчика
	Туалет открывается персоналом	90		С доводчиком
	Габариты кабины:	220		Задержка открывания
	Ширина	130		
	Глубина			
	Пространство у унитаза:	80		
	Ширина	130		
	Глубина в см			



+	Поручень справа от унитаза	Откидной поручень со стороны пересадки
+	Поручень слева от унитаза	Откидной поручень со стороны пересадки
38	Высота унитаза	Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см
-	Экстренный вызов персонала имеется	Кнопка открывания замка снаружи имеется

Наличие Паспорта Доступности - нет

### ВЫВОДЫ:

К (инвалиды на кресле-коляске)			О (инвалиды-опорники)			С (инвалиды по зрению)			Г (инвалиды по слуху)		
П	Ч	Н	П	Ч	Н	П	Ч	Н	П	Ч	Н
	+			+			+			+	

Здание частично доступно для ММГН категории «К»; «О»; «Г»; «С» только в сопровождении подготовленных лиц.

В здании имеются два лифта, но не введены в эксплуатацию в связи с отсутствием документов.

В корпусе старшей школы есть общий инвалидный туалет (глубина 210, ширина 320, пространство у унитаза 120\*70, поручни справа и слева, не откидные, высота унитаза 38, подъезд под раковину 30 см, ширина двери 80)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Привести информационную составляющую по ММГН в соответствии с Федеральным законодательством.



Представитель организации

/ Игнатов П.Ю./

Представитель дирекции:

/ Гончаров Д.Ю./

Представитель Дирекции:

/ Малыгина Л.Ю./